



Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

H-1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: mpfo@katved.hu

Szám: 600-624/2009.

Tárgy: forgalombahozatali engedély
Ügyintéző: Ambrus István tű. őrnagy
Telefon: 469-4212

H A T Á R O Z A T

Az Tyco Building Services Products (Hungary) Kft. (1119 Budapest, Etele út 59-61.) kérelmére, a **Tyco Fire & Building Products** (Koppersteden 1 NÉ-7547 TJ Enschede) által gyártott **G-press rozsdamentes acél és galvanizált acél sprinkler csővezetékek és szerelvények** forgalmazását és alkalmazását beépített vízzel oltó berendezésekhez

E N G E D É L Y E Z E M

az alábbi kikötésekkel:

- a G-press csővezeték rendszerből az LH, OH1, OH2, OH3 kockázati osztályba sorolt épületek, továbbá az OH4 kockázati osztályba sorolt kiállító terem, filmszínház, színház, koncert terem védelmére létesített vízzel oltó berendezéseinek, a riasztószelepet követő csőszakasza készíthető,
- a galvanizált változat csak nedves rendszerekben alkalmazható,
- az oltóvíz adalékot nem tartalmazhat, a Vds jóváhagyással rendelkező korrózió gátló adalékok kivételével,
- más rendszerű csővezetékekkel csak oldható kötéssel csatlakoztatható,
- a csőtartókat a rézcsöveknél elfogadott módon kell kialakítani,
- a csőkötéseket a benyújtott technológia-leírás szerint kell kialakítani,
- a termék magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazás megkezdése előtt a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2014. november 30-ig érvényes.
- Az engedély meghosszabbítását az érvényességi idő lejártá előtt legalább két hónappal kell kezdeményezni.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Önkormányzati Miniszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A kérelmező kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, G-press csővezeték és szerelvények forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A sprinkler berendezésekre vonatkozó MSZ EN 15845 nemzeti szabvány az ISO 65 szabványról eltérő falvastagságú acél csővezetékek tűzvédelmi követelményeit nem szabályozza. A kérelmező VdS G4090002 és G4090001 jóváhagyásának és a termék műszaki dokumentációjának benyújtásával igazolta, hogy az a tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas. A kérelmező bemutatta a termék magyar nyelvű a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírását.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv alapján a termék kielégíti a biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 2. § (2) bekezdése határozza meg. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2009. november „25”



Csuba Bendegúz tű. ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Kapja: 1. OKF irattár
2. kérelmező